距　離　精　度　調　査　表

件名　デモ･データ

地上走行距離制度　99.8 %

調　査 路線名	地上実測値 （管渠延長） （A）	管内走行測定値 （管渠延長） （B）	誤差値 (%) （E）	補正係数 （C）	補正値 （管渠延長） （A）又は（B）	報告書記載値 （管渠延長） （L）
5	34.55	(上流=18.89 下流=14.83) 33.72	―――		34.55	35.60
6	15.85	15.95	0.6		15.95	17.30
7	21.20	21.15	-0.2		21.15	22.50
8	14.25	14.20	-0.4		14.20	15.25
9	27.15	27.11	-0.1		27.11	28.46
合 計	113.00	112.13	―――	―――	112.96	119.11

注）　誤差値 ： Ｅ （%）

$$E = \frac{B - A}{A} \times 100$$ （少数第２位四捨五入）

補正係数 ： Ｃ

$$C = \frac{A}{B}$$ （少数第４位四捨五入）

|Ｅ|＞１．０の場合
①補正値にはＡを記入
②Ｌ＝Ａ＋人孔形状考慮

|Ｅ|≦１．０の場合
①補正値にはＢを記入
②Ｌ＝Ｂ＋人孔形状考慮